

Full DC Inverter

**Многозональные системы
кондиционирования
воздуха IMS LIGHT.**

Наружные блоки.

Паспорт



Модели:

IMS-EX250NB(7L)	IMS-EX680NB(7L)
IMS-EX280NB(7L)	IMS-EX730NB(7L)
IMS-EX330NB(7)	IMS-EX785NB(7L)
IMS-EX400NB(7L)	IMS-EX850NB(7L)
IMS-EX450NB(7L)	IMS-EX900NB(7L)
IMS-EX500NB(7L)	IMS-EX950NB(7L)
IMS-EX560NB(7L)	IMS-EX1010NB(7L)
IMS-EX615NB(7L)	

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие сведения	3
1.1 Определение и назначение.....	3
1.2 Обозначения наружных блоков	3
1.3 Линейка наружных блоков	4
1.4 Рекомендуемые комбинации наружных блоков при агрегатировании	5
1.5 Линейка внутренних блоков	7
1.6 Описание и принцип работы	8
 Раздел 2. Технические параметры.....	 12
2.1 Технические характеристики.....	12
2.2 Температурный диапазон эксплуатации.....	14
2.3 Мощность системы в зависимости от температуры окужающего воздуха	15
2.4 Коэффициент подключения внутренних блоков	16
2.5 Параметры фреоновой трассы	16
2.6 Уровень звукового давления. Метод измерения.....	18
2.7 Габаритные и установочные размеры.....	19
 Раздел 3. Система управления.....	 22
3.1 Общие сведения.....	22
3.2 Элементы управления	23
3.3 ИК-пульты управления.....	25
3.4 Проводной контроллер WR-05A.....	27
3.5 Центральный контроллерWR-DM01A.....	29
3.6 Централизованное управление в системе BMS	32
3.7 Управление по сети Wi-Fi.....	34
 Раздел 4. Демонтаж и утилизация изделия.....	 35
 Раздел 5. Гарантийные обязательства	 36

Раздел 1. Общие сведения

1.1 Определение и назначение


- Многозональные системы кондиционирования воздуха марки IGC типа VRF* серии IMS LIGHT предназначены для создания комфортных микроклиматических условий в бытовых, служебных, административных и общественных помещениях путем охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха.
- Системы работают по принципу парокомпрессионной холодильной машины.
- Состоят из наружных и внутренних блоков, а также элементов межблочных коммуникации и управления.

См. также "Мультизональные системы кондиционирования воздуха типа VRF марки IGC. Инструкция по пусконаладке.", "Мультизональные системы кондиционирования воздуха типа VRF марки IGC. Внутренние блоки серии 5 (DC5). Руководство по монтажу и эксплуатации."

*Примечание - Variable Refrigerant Flow(англ) -переменный расход хладагента

1.2 Обозначение наружных блоков

IMS EX - XXX N B 7L



1.3 Линейка производительности наружных блоков

Таблица 1.1

Внешний вид	Мощность (HP / кВт)	Модель
	8 / 25.2	IMS-EX250NB(7L)
	10 / 28.0	IMS-EX280NB(7L)
	12 / 33.5	IMS-EX330NB(7L)
	14 / 40.0	IMS-EX400NB(7L)
	16 / 45.0	IMS-EX450NB(7L)
	18 / 50.4	IMS-EX500NB(7L)
	20 / 56.0	IMS-EX560NB(7L)
	22 / 61.5	IMS-EX615NB(7L)
	24 / 68.0	IMS-EX680NB(7L)
	26 / 73.0	IMS-EX730NB(7L)
	28 / 78.5	IMS-EX785NB(7L)
	30 / 85.0	IMS-EX850NB(7L)
	32 / 90.0	IMS-EX900NB(7L)
	34 / 95.2	IMS-EX950NB(7L)
	36 / 101.0	IMS-EX1010NB(7L)

1.3.1 Наружные блоки можно агрегатировать (объединять) в один модуль с единым гидравлическим фреоновым контуром. Рекомендуемые комбинации при агрегатировании см. в таблице 1.2.

Максимальная мощность по холоду при агрегатировании 101 кВт

1.3.2 Суммарная номинальная производительность внутренних блоков, подключенных к одному наружному блоку (*коэффициент подключения*) должна составлять 50~130% от номинальной производительности наружного блока. (Настройка в состоянии поставки). Допускается подключение внутренних блоков в диапазоне 50~200% после согласования с дистрибьютором или представителем завода изготовителя,

1.3.3 При использовании в системе *только канальных блоков со 100% притоком свежего воздуха* коэффициент подключения должен быть в диапазоне 50~100%.

1.3.4 При одновременном использовании в системе *канальных блоков со 100% притоком свежего воздуха* и блоков другого типа коэффициент подключения должен быть в диапазоне 50~130%.

1.4 Рекомендуемые комбинации наружных блоков при агрегатировании

Таблица 1.2

кВт	НР	8 НР	10 НР	12 НР	14 НР	16 НР	18 НР	20 НР	22 НР	24 НР	26 НР	28 НР	30 НР	32 НР	34 НР	36 НР
25.2	8	•														
28	10		•													
33.5	12			•												
40	14				•											
45	16					•										
50.4	18						•									
56	20							•								
61.5	22								•							
67	24									•						
73	26										•					
78.5	28											•				
84	30												•			
89.5	32													•		
95	34														•	
101.5	36															•
106.5	38				•					•						
111.9	40				•						•					
117.5	42					•					•					
123	44						•				•					
128.5	46							•			•					
134.5	48								•		•					
140	50									•	•					
145.5	52										••					
151	54						•									•
156.5	56							•								•
163	58								•							•
168	60									•						•
173.4	62										•					•
179	64											•				•
184.5	66												•			•
190	68													•		•
196	70														•	•
201.5	72															••
207	74				•					•						•
212.5	76				•						•					•

Продолжение таблицы 1.2 на следующей странице

Продолжение таблицы 1.2

218	78					•					•					•
224.5	80						•				•					•
229.5	82							•			•					•
234.9	84								•		•					•
240.5	86									•	•					•
246	88										••					•
253.4	90						•									••
259	92							•								••
264.5	94								•							••
270	96									•						••
276	98										•					••
281.5	100											•				••
287	102												•			••
292.5	104													•		••
298	106														•	••
304.5	108															•••
308.5	110										•••			•		
314	112										••	•		•		
319.5	114										••		•	•		
325	116										••			••		
330.5	118										•	•		••		
336	120										•		•	••		
341.5	122										•			•••		
347	124											•		•••		
352.5	126												•	•••		
358	128													•••		
														•		
366	130								•							•••
371.5	132									•						•••
377.5	134										•					•••
383	136											•				•••
388.5	138												•			•••
394	140													•		•••
399.5	142														•	•••
406	144															••••

1.5 Линейка внутренних блоков системы IMS по типу и производительности

Таблица 1.3

Тип блока	Внешний вид	Холодопроизводительность: кВт										
4-х поточные компактные (DC)		2.8	3.6	4.5	5.6							
4-х поточные кассетные (AC&DC)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
Напольно-потолочные (DC)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
Настенные (DC)		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1					
Канальные тонкие (10/30Па) (AC&DC)		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1					
Канальные средненапорные (50/80Па), (AC&DC)		4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	
Канальные высоконапорные (196Па), (AC&DC)		11.2	12.5	14.0	15.0	22.0	28.0					
Канальные со 100% притоком свежего воздуха (AC)		22.0	28.0	45.0	56.0							
Приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла (AC)		Расход воздуха: 200~5000 м³/ч										

1.6 Описание и принцип работы системы

- Работа системы IMS LIGHT марки IGC основана по принципу парокомпрессионной холодильной машины.
- В качестве холодильного агента применяется фреон R410a.
- Основными элементами контура холодильной машины вообще являются компрессор, конденсатор, испаритель, дросселирующие устройства, межблочные соединительные трубы гидравлического контура, рабочее тело (холодильный агент)
- При работе системы в режиме охлаждения компрессор нагнетает парообразный фреон в теплообменник наружного блока, где в результате теплообмена с окружающим воздухом парообразный фреон высокого давления и температуры конденсируется. Затем жидкий фреон по жидкостной трубе фреопровода поступает во внутренние блоки (см. рис.1.1...1.4.).
- Во внутренних блоках жидкий фреон, проходя через электронные расширительные вентили (ЭРВ), дросселируется (т.е. расширяется без совершения работы), в результате чего его давление резко падает. При этом небольшая часть фреона закипает, охлаждая остальную его часть.
- Далее жидкий фреон низкого давления, поступает в теплообменник внутреннего блока, где кипит, отбирая тепло от воздуха кондиционируемого помещения. Воздух помещения нагнетается через теплообменник вентилятором.
- Для изменения направления движения фреона служит 4-х ходовой клапан. При работе в режиме обогрева, газообразный хладагент высокого давления направляется во внутренние блоки, где, конденсируется, отдавая тепло в окружающую воздушную среду помещения.
- В установке применяются компрессоры DC инверторного типа. Они изменяют частоту вращения с целью обеспечения внутренних блоков необходимым количеством фреона в данный момент в зависимости от тепловой нагрузки.
- Для смазки подвижных частей в компрессоре циркулирует масло. С целью предотвращения выброса критического количества масла в контур, в установке установлен *сепаратор масла (OS)*. В сепараторе задерживается и возвращается обратно в компрессор масло, ушедшее вместе с фреоном при нагнетании.
- *Пластинчатый переохладитель* необходим для дополнительного переохлаждения фреона после конденсатора. Дополнительное переохлаждение фреона обеспечивает номинальную производительность всех внутренних блоков системы при большой длине фреоновой трассы. Дополнительное переохлаждение установлена в блоках производительностью от 68 кВт и выше.

1.6.1 Схема фреонового контура наружных блоков (см.табл. 1.4)

- Модели IMS-EX250NB(7L), IMS-EX280NB(7L), IMS-EX330NB(7L), IMS-EX400NB(7L), IMS-EX450NB(7L), IMS-EX500NB(7L)




Рис.1.1

- Модели IMS-EX560NB(7L), IMS-EX615NB(7L)




Рис.1.2

- Модели IMS-EX680NB(7L), IMS-EX730NB(7L), IMS-EX780NB(7L), IMS-EX850NB(7L), IMS-EX900NB(7L), IMS-EX950NB(7L), IMS-EX1010NB(7L)
- **Режим охлаждения**




Рис.1.3

- Модели IMS-EX680NB(7L), IMS-EX730NB(7L), IMS-EX780NB(7L), IMS-EX850NB(7L), IMS-EX900NB(7L), IMS-EX950NB(7L), IMS-EX1010NB(7L)
- **Режим обогрева**




Рис.1.4

Таблица 1.4

Наименование элемента	Функция
Компрессор №1 - DC Inverter, ротационный; Компрессор №2- DC Inverter, ротационный	Всасывание хладагента в контуре из области низкого и нагнетание в область высокого давления. Поддержание перепада давления в двух секторах контура. Диапазон частоты вращения 15~110 Гц ;
HP Switch – реле высокого давления.	Контроль и выключение наружного блока IMS при достижении критического значения давления фреона в контуре хладагента (4.2 МПа) блок выключается. При снижении давления до 3,3 МПа блок включится;
OS- сепаратор (отделитель) масла	Отделение масла от хладагента на линии нагнетания. Размеры: Ø127*300 мм;
Фильтр	Очистка контура хладагента от посторонних механических включений для защиты дросселирующих элементов;
SV1- перепускной клапан:	Срабатывает при давлении нагнетания $\leq 0,231$ МПа в режиме охлаждения или $\leq 0,12$ МПа в режиме обогрева. SV1 включается для выравнивания давления.
HP sensor- датчик высокого давления	Контроль давления на линии нагнетания;
SV7- перепускной клапан	Контроль давления нагнетания. Срабатывает (открывается) при температуре нагнетания фреона $\geq 102^{\circ}\text{C}$;
FWV- 4-х ходовой клапан	Служит для изменения направления фреона в контуре при переключении режимов охлаждения / обогрева;
Охладитель платы PCB	Охлаждение платы основной управления РСИ с целью увеличения ресурса эксплуатации;
EXV- электронно-расширительный клапан	Дросселирование жидкого хладагента
GLS - отделитель жидкости	Служит для отделения жидкого хладагента от газообразного Объем: 15л для моделей 8-12Н, 23л для 14-22НР;
Переохладитель	Дополнительное переохлаждение жидкого фреона (только в моделях 68...101кВт)
Tao	Датчик температуры окружающего воздуха
Ts	Трубный датчик температуры на выходе из отделителя жидкости (GLS)
Tci (Tci1, Tci2)	Трубный датчик температуры на входе в конденсатор
Tdef1	Трубный датчик температуры функции разморозки теплообменника наружного блока;
Td1	Трубный датчик температуры нагнетания компрессора №1
Td2	Трубный датчик температуры нагнетания компрессора №2
Td3	Трубный датчик температуры масла
Td4	Трубный датчик температуры на выходе жидкостной трубы
Tlg	Трубный датчик температуры жидкого фреона высокого давления для переохладителя
Tig	Трубный датчик температуры жидкого фреона низкого давления для переохладителя
Tgo	Трубный датчик температуры газообразного фреона низкого давления для переохладителя

Раздел 2. Технические параметры

2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1

Модель наружного блока		IMS-EX250NB (7L)	IMS-EX280NB (7L)	IMS-EX330NB (7L)	IMS-EX400NB (7L)	IMS-EX450NB (7L)	IMS-EX500NB (7L)	IMS-EX560NB (7L)	IMS-EX615NB (7L)
Источник электропитания		Ф/В/ Гц	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50
Охлаждение	Производительность	кВт	25,2	28	33,5	40	45	50,4	56
	Потребляемая мощность	кВт	5,31	6,79	9,10	10,52	12,20	14,80	17,64
	Номинальный ток	А	8,70	11,39	14,55	18,36	19,37	25,21	30,56
	EER	Вт/Вт	4,75	4,12	3,68	3,80	3,69	3,41	3,17
Обогрев	Производительность	кВт	25,2	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0
	Потребляемая мощность	кВт	5,48	6,84	9,36	10,93	12,21	14,89	17,31
	Номинальный ток	А	8,90	11,60	14,92	17,12	19,27	25,11	28,65
	COP	Вт/Вт	4,60	4,09	3,58	3,66	3,69	3,38	3,24
Мак потребляемая мощность		кВт	16,60	16,80	17,60	20,10	20,90	26,30	27,70
Мак. рабочий ток		А	24,30	24,60	25,90	29,50	30,60	38,50	39,30
Номинал автоматического выключателя		А	32	32	40	50	50	63	63
Компрессор DC Inverter	Модель	/	ATE650SKTQ9JKP	ATE650SKTQ9JKP	ATE650SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE650SKTQ9JKP
	Количество	/	1	1	1	1	1	1	2
	Тип	/	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
	Бренд	/	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Частота вращения	об/сек	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110
	Мощность	Вт	20 920	20 920	20 920	27 600	27 600	27 600	20 920
	Потребляемая мощность	Вт	6640	6640	6640	9020	9020	9020	6640
	Эл. питание	Ф/В/ Гц	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50
	Частота вращения тока	Гц	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330
	Нагрев картера	Вт	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80
	Масло компрессорное	мл	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)
	Объем масла с учетом дозаправки	мл	3000	3000	3000	4000	4000	4000	4500
Эл. двигатель вентилятора наружного блока	Модель	/	DMSB-750W-8P	DMSB-750W-8P	DMSB-750W-8P	DMSB-450W-8P	DMSB-450W-8P	DMSB-450W-8P	DMSB-450W-8P
	Тип	/	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv
	Бренд	/	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
	Класс защиты	/	E	E	E	E	E	E	E
	Степень защиты	/	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
	Мощность х количество	Вт	750	750	750	450×2	450×2	450×2	450×2
	Частота вращения	об/мин	825	825	825	1005	1005	1005	1005
Колесо вентилятора	Материал	/	Пластик ABS	Пластик ABS	Пластик ABS	Пластик ABS	Пластик ABS	Пластик ABS	Пластик ABS
	Тип	/	Осевой	Осевой	Осевой	Осевой	Осевой	Осевой	Осевой
	Количество	/	1	1	1	2	2	2	2
Расход воздух		м ³ /ч	12000	12000	12000	14000	14000	16000	16000
Уровень звукового давления		дБ(А)	43-58	43-58	43-58	43-61	43-61	43-63	43-63
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	Блока	мм	990×765×1635	990×765×1635	990×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635	1340×765×1635
	Блока в упаковке	мм	1040×830×1800	1040×830×1800	1040×830×1800	1400×830×1800	1400×830×1800	1400×830×1800	1400×830×1800
Вес	Нетто	кг	210	210	210	255	255	313	313
	Брутто	кг	220	220	220	270	270	328	328
Refrigerant type/Quantity	Тип	/	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Заводская заправка	кг	9	9	9	10,5	10,5	13	13
Максимальное давление		МПа	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Параметры фреонопровода	Диаметр жидкостной трубы	мм	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.88	φ15.88	φ15.88	φ15.88
	Диаметр газовой трубы	мм	φ22.2	φ22.2	φ22.2	φ28.6	φ28.6	φ28.6	φ28.6
	Мак. общая длина	м	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Мак.перепад по высоте	м	110/130						
Рабочий диапазон температуры воздуха (Охлаждение/Нагрев)		°C	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24	-15~55/-20~24
Кабели электрические	Сетевой кабель наружного блока	п х мм ²	5 х 4,0	5 х 6,0	5 х 6,0	5 х 6,0	5 х 6,0	5 х 10,0	5 х 16,0
	Сигнальный кабель (A,B) ODU	п х мм ²	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75
	Сигнальный кабель (A,B) IDU	п х мм ²	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75	2 х 0,75

Продолжение таблица 2.1

Модель наружного блока			IMS-EX680NB (7L)	IMS-EX730NB (7L)	IMS-EX785NB (7L)	IMS-EX850NB (7L)	IMS-EX900NB (7L)	IMS-EX950NB (7L)	IMS-EX1010NB (7L)
Источник электропитания			Ф/В/ Гц	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50	~3/380-415/50
Охлаждение	Производительность	кВт	68,0	73,0	78,5	85,0	90,0	95,2	101,0
	Потребляемая мощность	кВт	18,61	20,80	23,64	26,56	29,51	31,73	34,01
	Номинальный ток	A	28,27	31,60	35,92	40,35	44,84	48,21	51,67
	EER	Вт/Вт	3,65	3,51	3,32	3,20	3,05	3,00	2,97
Обогрев	Производительность	кВт	75,0	81,5	87,5	95,0	100,0	106,0	112,0
	Потребляемая мощность	кВт	18,99	20,79	23,97	27,14	29,41	31,74	33,94
	Номинальный ток	A	28,85	31,59	36,42	41,23	44,68	48,22	51,57
	COP	Вт/Вт	3,95	3,92	3,65	3,50	3,40	3,34	3,30
Мак потребляемая мощность			кВт	31,90	31,90	31,90	35,65	35,65	39,00
Мак. рабочий ток			A	46,00	51,00	51,00	56,50	57,00	63,50
Номинал автоматического выключателя			A	63	63	63	80	80	80
Компрессор DC Inverter	Модель	/	ATE650SKTQ9JKP	ATE650SKTQ9JKP	ATE650SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP	ATE848SKTQ9JKP
	Количество	/	2	2	2	2	2	2	2
	Тип	/	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
	Бренд	/	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
	Частота вращения	об/сек	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110	15-110
	Мощность	Вт	20 920	20 920	20 920	27 600	27 600	27 600	27 600
	Потребляемая мощность	Вт	6640	6640	6640	9020	9020	9020	9020
	Эл. питание	Ф/В/ Гц	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3	380~415,50/60,3
	Частота вращения тока	Гц	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330	45~330
	Нагрев картера	Вт	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80
Эл. двигатель вентилятора наружного блока	Масло компрессорное	мл	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)	2000±20(FVC68D)
	Объем масла с учетом дозаправки	мл	5000	5000	5000	5500	6000	6000	6000
	Модель	/	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL	DW1000A-ZL
Эл. двигатель вентилятора наружного блока	Тип	/	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv	DC Inv
	Бренд	/	SHANGQI	SHANGQI	SHANGQI	SHANGQI	SHANGQI	SHANGQI	SHANGQI
	Класс защиты	/	B	B	B	B	B	B	B
	Степень защиты	/	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	Мощность х количество	Вт	1000×2	1000×2	1000×2	1000×2	1000×2	1000×2	1000×2
	Частота вращения	об/мин	930	930	930	930	930	930	930
	Материал	/	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
Колесо вентилятора	Тип	/	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
	Количество	/	2	2	2	2	2	2	2
	Расход воздух	м³/ч	29000	29000	29000	30000	30000	30000	30000
Уровень звукового давления			дБ(А)	43-62	43-62	43-63	43-64	43-66	43-66
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	Блока	мм	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760	1850×825×1760
	Блока в упаковке	мм	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930	1925×930×1930
Вес	Нетто	кг	379	379	379	380	405	405	405
	Брутто	кг	402	402	402	403	428	428	428
Refrigerant type/Quantity	Тип	/	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
	Заводская заправка	кг	19	19	19	20	21	21	21
Максимальное давление			МПа	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Параметры фреонпровода	Диаметр жидкостной трубы	мм	φ19.05	φ19.05	φ22.2	φ22.2	φ22.2	φ22.2	φ22.2
	Диаметр газовой трубы	мм	φ35.0	φ35.0	φ35.0	φ35.0	φ35.0	φ35.0	φ35.0
	Мак. общая длина	м	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Мак.перепад по высоте	м	110/130						
Рабочий диапазон температуры воздуха (Охлаждение/Нагрев)			°C	-15~-55/-20~24	-15~-55/-20~24	-15~-55/-20~24	-15~-55/-20~24	-15~-55/-20~24	-15~-55/-20~24
Кабели электрические	Сетевой кабель наружного блока	п х мм²	5X16,0	5X16	5X16	5X25	5X25	5X25	5X25
	Сигнальный кабель (A.B) ODU	п х мм²	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75
	Сигнальный кабель (A.B) IDU	п х мм²	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75	2X0.75

- Примечание. Параметры в таблице получены при следующих условиях:
 - Холодопроизводительность: температура внутри помещения 27°C DB / 19°CWB; температура снаружи помещения: 7°C DB / 6°CWB;
 - Теплопроизводительность: температура внутри помещения 20°CDB;
 - Эквивалентная длина трубопровода: 5 м, перепад высот между блоками: 0 м;
 - Производитель оставляет за собой право изменения параметров без предварительного уведомления, при условии если это не ухудшает качество изделия.

2.2 Температурный диапазон эксплуатации

2.2.1 Режим охлаждения




рис.2.1

2.2.2 Режим нагрева




Рис.2.2

2.3 Мощность системы в зависимости от температуры окружающего воздуха

• Охлаждение

Табл.2.2

Температура воздуха снаружи, (DB) °C	Коэффициент корректировки	Температура воздуха внутри помещения(DB/WB)				
		[°C]				
		22/15	24/17	27/19	29/21	32/23
-15~20	Охлаждение	80 - 110 % от номинала				
	Потребляемая мощность	25 - 50 % от номинала				
25	Охлаждение	0.97	1.03	1.10	1.16	1.22
	Потребляемая мощность	0.78	0.79	0.81	0.82	0.84
30	Охлаждение	0.92	0.98	1.05	1.11	1.17
	Потребляемая мощность	0.88	0.89	0.91	0.92	0.93
35	Охлаждение	0.87	0.94	1.0	1.06	1.13
	Потребляемая мощность	0.96	0.97	1.0	1.01	1.03
40	Охлаждение	0.96	0.89	0.95	1.02	1.08
	Потребляемая мощность	1.05	1.07	1.08	1.09	1.11
45	Охлаждение	0.77	0.84	0.90	0.96	1.02
	Потребляемая мощность	1.16	1.18	1.19	1.2	1.23
50	Охлаждение	0.75	0.80	0.86	0.91	0.98
	Потребляемая мощность	1.24	1.27	1.28	1.30	1.32

• Обогрев

Табл.2.3

Температура воздуха снаружи помещения (DB/WB), °C	Коэффициент корректировки	Температура воздуха внутри помещения(DB), [°C]		
		15	20	25
-20/-21	Охлаждение	0.58	0.53	0.49
	Потребляемая мощность	0.50	0.56	0.62
-15/-16	Охлаждение	0.64	0.59	0.55
	Потребляемая мощность	0.60	0.66	0.72
-10/-12	Охлаждение	0.71	0.66	0.62
	Потребляемая мощность	0.72	0.78	0.84
-7/-8	Охлаждение	0.76	0.72	0.67
	Потребляемая мощность	0.81	0.87	0.93
-1/-2	Охлаждение	0.79	0.74	0.70
	Потребляемая мощность	0.86	0.92	0.98
2/1	Охлаждение	0.81	0.76	0.72
	Потребляемая мощность	0.89	0.95	1.01
7/6	Охлаждение	1.04	1.0	0.96
	Потребляемая мощность	0.94	1.0	1.06
10/9	Охлаждение	1.1	1.06	1.01
	Потребляемая мощность	0.99	1.05	1.11
15/12	Охлаждение	1.16	1.12	1.07
	Потребляемая мощность	1.05	1.11	1.17
15-24	Охлаждение	0.85 – 1.05 от номинала		
	Потребляемая мощность	0.80 – 1.20 от номинала		

2.4 Коэффициент подключения внутренних блоков

2.4.1 Коэффициент подключения это отношения суммы номинальной производительности внутренних блоков к номинальной производительности наружного блока данной системы.

2.4.2 Коэффициент подключения должен быть в диапазоне 50~130%. При необходимости и по согласованию с проектной и эксплуатирующей организацией коэффициент подключения может быть до 200%

Коэффициент подключения = $\frac{\sum \text{Общая производительность внутренних блоков системы}}{\sum \text{Общая производительность наружных блоков системы}}$
--

⚠Внимание!

- 1) При использовании наружных блоков IMS в качестве ККБ для приточных вентиляционных установок коэффициент подключения должен быть в пределах от 50% до 100%.
- 2) При одновременном использовании наружных блоков в качестве ККБ и стандартных внутренних блоков кондиционирования системы IMS, производительность испарителя приточной установки не должна превышать 30% от производительности наружного блока.

2.5. Параметры фреоновой трассы (см. рис.2.3 и табл.2.4)




Рис.2.3

Табл.2.4 (см.рис.2.3)

Наименование параметра			Значение	Часть трубопровода на схеме рис.2.3
Длина трубопровода	Суммарная эквивалентная длина трубопровода		1000м	$L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+k0 + k1+ k2+ k3+ k4+ k5+ k6+ k7+ k8 \leq 1000\text{м}$
	Эквивалентная длина между наружным блоком и самым дальним внутренним блоком		200м	$L1+L2+L5+L6+L7+L8+ k8 \leq 200\text{м}$
	Длина трубопровода от первого рефнета до до самого удаленного внутреннего блока		40	$L5+L6+L7+L8+ k8 \leq 40\text{м}$
			90м*	$L5+L6+L7+L8+ k8 \leq 90\text{м}$ & ($L5+L6+L7+L8+ k8$) - ($L3+K1$) $\leq 40\text{м}$
Перепад высот	Между наружными блоками		5м	$H1 \leq 5\text{м}$
	Перепад высот между наружным и внутренними блоками	Наружный выше внутренних	110м	$H2 \leq 110\text{м}$
		Наружный ниже внутренних	130м	$H2 \leq 130\text{м}$
	Между внутренними блоками		30м	$H3 \leq 30\text{м}$

Примечание:

- Если блина трубы от первого рефнета до последнего внутреннего блока превышает 40м, то необходимо увеличить "на один шаг" диаметры труб магистрального трубопровода.
- Магистральным трубопроводом могут быть участки на схеме рис.2.3- $L2+ L3+L4$ или $L2+L5+L6+L7+L8$ в зависимости от длины.

2.6 Уровень звукового давления. Метод измерения.

- Значения уровня звукового давления, которые приводятся в технических характеристиках, получены при в специальной шумопоглощающей камере в точках, которые указаны на рис. 2.4. За результат принимается наибольшее значение из четырех, измеренных в точках
- Высота испытания (высота блока +1)/2м, горизонтальное расстояние: 1 м.




Таблица 2.5

Рис. 2.4

Модель	Уровень шума (дБ)
IMS-EX250NB(7L)	43-58
IMS-EX280NB(7L)	43-58
IMS- EX330NB(7L)	43-58
IMS-EX400NB(7L)	43-61
IMS-EX450NB(7L)	43-61
IMS-EX500NB(7L)	43-63
IMS-EX560NB(7L)	43-63
IMS-EX615NB(7L)	43-63
IMS-EX680NB(7L)	43-62
IMS-EX730NB(7L)	43-62
IMS-EX785NB(7L)	43-63
IMS-EX850NB(7L)	43-64
IMS-EX900NB(7L)	43-64
IMS-EX950NB(7L)	43-66
IMS-EX1010NB(7L)	43-66

- Уровень звука в обычных помещениях может отличаться и зависит от множества факторов, таких как конструкция (коэффициент звукопоглощения) специального помещения, в котором установлено оборудование.

2.7 Габаритные и установочные размеры

2.7.1 Модели IMS-EX250NB(7L), IMS-EX280NB(7L), IMS-EX330NB(7L)

(Единицы: мм)




Рис.2.5

2.7.2 Модели IMS-EX400NB(7L), IMS-EX450NB(7L), IMS-EX500NB(7L),
IMS-EX560NB(7L), IMS-EX615NB(7L)

(Единицы: мм)




Рис.2.6

2.7.3 Расположение дренажных отверстий в поддоне наружных блоков
моделей IMS-EX250NB(7L)...IMS-EX615 NB(7L).




Рис.2.7

2.7.4 Модели IMS-EX680NB(7L), IMS-EX730NB(7L), IMS-EX785NB(7L), IMS-EX850NB(7L),
IMS-EX900NB(7L), IMS-EX950NB(7L), IMS-EX1010NB(7L)




Рис.2.8

Раздел 3. Система управления


3.1 Общие сведения

- Для управления системами IMS LIGHT используются индивидуальные пульты управления RC-001E, RC-300E (см. инструкции для внутренних блоков IMS раздел управление) , проводные контроллеры WR-05A (см. также "Контроллер проводной WR- 05A. Руководство по эксплуатации и монтажу), центральный контроллер WR-DM01A (CC-02).
- Для программирования внутренних блоков по таблице 3.1 использовать ИК-пульт RC-300E
- Возможно управление в системе диспетчеризации BMS по протоколу MODBUS RTU или BACnet.3
- Системы могут управляться по сети Wi-fi при использовании специального модуля.
- При подключении центрального контроллера WR-DM01A (CC-02) использовать адаптер AWR-CC01A или шлюз-адаптер AWR-CC01A (CM-MTD/M01)
- Питание шлюза- адаптера AWR-CC01A (CM-MTD/M01) через блок питания ~220В/ DC12V_300mA. **Блок питания приобретается Заказчиком.**
- Одним контроллером WR-DM01A (CC-02) можно управлять до 64-х систем с общим количеством внутренних блоков до 256 шт.
- Для межблочного соединения используется 2-х жильный экранированный кабель типа FTP (экранированный) или UTP (без экрана). Выбор типа кабеля зависит от внешних условий, наличия электромагнитных полей.
- Максимальная длина сигнального кабеля должна быть не более 1200м. При длине сигнального кабеля 800м и более, а также при количестве систем кондиционирования 32 и более необходимо использовать усилитель сигнала (повторитель) RS-485/422
- Экран сигнального 2-х жильного межблочного кабеля FTP должен быть заземлен.
- При наладке системы используется DIP-переключатели.
- Верхнее положение DIP-переключателя  - статус ON .
В двоичной системе счисления соответствует значению "1" .
Нижнее положение  -статус OFF соответствует значению "0".

3.2 Элементы управления

Таблица 3.1

ИК-пульты			Проводной контроллер
			
RC-101E(YKR-L) RC-300E(YKR-L)	RC-001E(YKR-P)	RC-001E(YKR-P)	WR-05A (XK-05A)

Центральный контроллер		
		
WR-DM01A (CC-02)	AWR-CC01A (CM-MTD/M01)	AWR-CC01A (DCZ-ZJB-SYE2)

Управление и мониторинг с ПК			
			
Конвертер RS-232/ RS485	Повторитель RS-485/422	Кабель USB/RS485	Программное обеспечение

Управление в системе BMS	
	
Шлюз MODBUS RTU AWR-CC01A (CM-MTD/M01)	BACNET Шлюз


Управление по сети Wi-Fi	
	
Wi-Fi модуль	Мобильное приложение

3.2.1 Список элементов управления

Таблица 3.2

Тип	Модель	Функциональное описание
Пульт дистанционного управления	УК-К	Универсальный беспроводный контроллер, без функции настройки адреса.
	УК-L	Фоновая подсветка, функция настройки адреса.
Проводной контроллер управления	ХК-02А	Дисплейная плата, подключенная напрямую проводами длиной 10 м. Функция настройки адреса. Дисплейная плата внутреннего блока с портом проводного управления. Управление максимально 16 внутренними блоками.
	ХК-05А	Проводной сенсорный контроллер, функция настройки адреса, управление максимально 16 внутренними блоками.
Централизованный контроллер	CC-01 DCZCCXK02(COG)SY-E1	Наличие еженедельного таймера. Управление максимально 64 внутренними блоками. Возможность управления несколькими системами охлаждения, но каждая система охлаждения должна подключаться к адаптеру централизованного контроллера.
	CC-02	Сенсорный экран. Управление максимально 256 внутренними блоками. Возможность управления несколькими системами охлаждения, но каждая система охлаждения должна подключаться к адаптеру централизованного контроллера.
Адаптер централизованного контроллера	Адаптер DCZ-ZJB-SYE2	Адаптер централизованного контроллера и переключаемый источник электропитания. Дополнительное оборудование централизованного контроллера.
Централизованный программный контроллер	/	Управление максимально 256 наружными блоками и 4096 внутренними блоками. Возможность управления 64 системами охлаждения, но каждая система охлаждения должна подключаться к шлюзу. Полная система управления должна подключаться к конвертору RS 232-485 и специальному компьютеру.
Адаптер централизованного управляющего программного контроллера	RS-485/422 Повторитель	Дополнительное оборудование централизованного управляющего программного контроллера.
Мониторинг программного обеспечения	IGC-IMS-мониторинг	Мониторинг централизованного программного контроллера наружного блока. Возможность контроля только системы охлаждения. Контроль максимально 4 наружных блоков. Должен обеспечивать соединение по интерфейсу USB-485.
Выбор программного обеспечения	IGC Project Express (IGC выбор V2.7.0)	Без пароля. Быстрый и точный выбор ответвления трубопровода и медной трубы.
BMS система	MODBUS	Каждая система подключается с помощью MODBUS шлюза, максимально к 32 системам.
	BACNET	Каждая система подключается с помощью MODBUS шлюза, максимально к 32 системам.


3.3 ИК-пульты дистанционного управления RC-101E(YKR-L), RC-300E(YKR-L)



- | | |
|---|---|
| ① ВКЛ/ВЫКЛ | ⑪ Функция Sleep (Режим сна) |
| ② Настройка скорости вентилятора
Выс./Сред./Низ./Авто | ⑫ Таймер вкл/выкл |
| ③ Настройка температуры
/Настройка диапазона таймера | ⑬ Функция I Feel (Поддержание
заданной температуры рядом с
пультом ДУ) |
| ④ Режим охлаждения | ⑭ Светодиодный дисплей вкл/выкл |
| ⑤ Режим нагрева | ⑮ Функция Anti-function
(Автоматическая просушка внутреннего
блока и защита от плесени) |
| ⑥ Управление направлением воздушного
потока по вертикали/горизонтали | ⑯ Функция Clean (Самоочистка) |
| ⑦ Выбор режима
Авто/охлаждение/нагрев/осушение/
вентиляция | ⑰ Электрический нагрев |
| ⑧ Турбо вентиляция | ⑱ Функция Spot swing (Установка
жалюзи в фиксированные положения) |
| ⑨ Функция Health (Активация ионизации
воздуха) | ⑲ Функция Economic (Экономичный
режим) |
| ⑩ Функция Silence (Бесшумный режим
работы) | |

Рис.3.1

3.2.1 ИК-пульт RC-001E(YKR-P)



① Выбор режима

Авто/охлаждение/нагрев/осушение/вентиляция

② Настройка скорости вентилятора

Выс./Сред./Низ./Авто

③ Управление направлением воздушного потока по вертикали / Настройка диапазона таймера

④ Функция Feeling (Поддержание заданной температуры рядом с пультом ДУ)

⑤ Турбо вентиляция

⑥ Функция Sleep (Режим сна)

⑦ Светодиодный дисплей вкл/выкл

⑧ Настройка температуры

/ Настройка диапазона таймера

⑨ ВКЛ/ВЫКЛ

⑩ Таймер вкл/выкл

⑪ Управление направлением воздушного потока по горизонтали


⑫ Функция Clean (Самоочистка)

⑬ Функция Health (Активация ионизации воздуха)

⑭ Функция Fungus-proof (Автоматическая просушка внутреннего блока и защита от плесени)

Рис.3.2

3.4 Проводной контроллер WR-05A (ХК-05А)



- **Основные функции**

- 8-сенсорных входных кнопок;
- Функция незамедлительной подачи звукового сигнала;
- ЖКИ+ белая подсветка;
- Приемник сигнала беспроводного пульта управления;
- Датчик определения окружающей температуры;
- Отображения аварий главного контроллера;

- **Технические характеристики**

- Напряжение электропитания: 12В постоянного тока;
- Рабочая окружающая температура: 0°C~50°C;
- Рабочая влажность окружающей среды: RH20%~RH90%;
- Кнопочное управление: сенсорные кнопки;
- Размеры (Ш*В*Г): 120*120*20 мм;

Рис.3.3



Дисплей проводного контроллера

Кнопка Swing (Управление направлением воздушного потока)

Во включенном состоянии, вы можете настроить функцию управления воздушным потоком вверх и вниз или влево и вправо (различные функции управления направлением воздушного потока для различных блоков).

Кнопки регулировки

^ / v

Увеличивает или уменьшает значение температуры/влажности;
Выбирает функцию;
Настраивает время таймера;
Длительное одновременное нажатие кнопок " ^ / v " активирует защиту от детей.

Управление включением/выключением

Функциональные кнопки

Меню функции Enter/Cancel (Ввод/Отмена);


В данном меню функции, нажмите кнопку ^ / v для выбора требуемой функции и повторно нажмите кнопку "Function" (Функция) для подтверждения выбранного действия.

Аналогично, используете те же шаги для функции cancel (отмена).

Рис.3.4

3.5 Центральный сенсорный контроллер WR-DM01A (CC-02)

3.5.1 Описание контроллера



- ① Дисплей
- ② Широкополосный порт RJ45 WAN
- ③ RS485 интерфейс с 1: B1- сигнальная линия, отрицательный вывод; A1- сигнальная линия, положительный вывод; G- сигнальная линия, заземление
- ④ RS485 интерфейс с 2: B2- сигнальная линия, положительный вывод; A2- сигнальная линия, положительный вывод; G- сигнальная линия, заземление
- ⑤ 2-х сторонний входной цифровой интерфейс с : IN-1- входной порт; IN-2- входной порт; G-сигнальная линия, заземление
- ⑥ AC~220V силовой вход: L- линия фазы ; N- линия нуля; P- провод заземления.

Рис.3.5

3.5.1 Схема подключения контроллера WR-DM01A (CC-02)




Рис.3.6

3.5.2 Схема подключения центрального контроллера WR-DM01A (CC-02) с использованием шлюза-адаптера AWR-CC01A (CM-MTD/M01)

- К одному контроллеру WR-DM01A(CC02) может быть подключено до 256-ти внутренних и до 64-х наружных блоков* (систем). Наружный блок, составленный из нескольких модулей, считается как один.
- Внимание! Блок питания шлюза-адаптера AWR-CC01A (CM-MTD/M01) (~220В/ DC12V_300mA) приобретается Заказчиком




Рис.3.7


Контроллер WR-DM01A для VRF: Адрес шлюза-адаптера
OFF_OFF_OFF_OFF по табл. 2.6

- Внимание ! Перед запуском произвести настройку шлюзов адаптеров DIP-переключателями.
- SW1- переключатель настройки типа управления и оборудования;
- SW2- переключатели настройки адреса шлюза-адаптера

3.6 Централизованное управление в системе диспетчеризации здания BMS

- Мультизональные системы IMS интегрируются в систему диспетчеризации здания (BMS) по протоколам MODBUS RTU или BACnet.
- Для управления по протоколу MODBUS RTU применяются шлюзы AWR-CC01A или шлюзы-адаптеры AWR-CC01A (CM-MTD/M01)
- Для управления по протоколу BACnet применяется *шлюз BACnet*

3.6.1 Схема подключения IMS по протоколу MODBUS RTU



3.6.2 Схема подключения IMS по протоколу BACnet

- Каждый шлюз BACnet/IP имеет 4 порта RS-485, которые поддерживают 4 IMS системы.
- COM порты IMS BACNET шлюза соединены с сетью наружных/внутренних блоков IMS ODU/IDU.




Рис.3.8

- Любое клиентское устройство, которое поддерживает протокол BACNET/IP может интегрироваться в систему BMS посредством хаба (HUB).





Рис.3.10

3.7 Управление по сети Wi-Fi

- Для управления по сети Wi-Fi необходимо использовать специальный модуль Wi-Fi-DCZ-SYE1, а также скачать из сети Inthernet приложение AC Freedom.
- Порядок настройки см. *Инструкцию по подключению системы IMS к сети WIFI*

3.7.1 Общая структура управления



3.7.2 Интерфейс приложения AC Freedom



Рис.3.11

РАЗДЕЛ 4 . Демонтаж и утилизация

4.1 Демонтаж оборудования должны проводить квалифицированные специалисты в соответствии с требованиями безопасности и прошедшие инструктаж.

4.2 В оборудовании используется хладагент под давлением, вращающиеся детали и электрические соединения, которые могут представлять опасность и причинить травмы.

4.3 Утилизация фреона должна проводиться специальными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности

4.4 Порядок демонтажа

1. Отключить установку от сети электропитания
2. Закрывать вентили газовой и жидкостной трубы .
3. Отключить электрические и сигнальные кабели питания
4. Отключить фреоновые трубы. Места подключения см. в настоящем Руководстве.
5. Используя станцию эвакуации удалите хладагент (фреон) из блока. Фреон может использоваться повторно или утилизироваться. Утилизация согласно п.4.1.
6. **Внимание!** Не сливайте хладагент в атмосферу.
7. При необходимости, слейте холодильное масло из в специальную емкость и утилизируйте в соответствии с нормативами и правилами.
8. Перед демонтажем отверните болты, которые крепят блок к фундаменту.
9. Для демонтажа блока используйте подъемные устройства, рассчитанные на вес оборудования.
10. При погрузочно-разгрузочных работах использовать подъемные устройства и приспособления достаточной грузоподъемностью.
11. Вес единицы оборудования и правильные способы подъема ДОЛЖНЫ указываться в инструкции по установке блока. Обратите внимание, что любые остатки или разливы охлаждающего масла необходимо вытереть и утилизировать, в соответствии с процедурой, описанной выше.
12. После демонтажа части блока необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
13. Символ перечеркнутого мусорного бака с колесами: обозначает запрет выбрасывать электрические приборы вместе с не сортированными бытовыми отходами. Используйте отдельные пункты приема.
Для получения информации о доступных пунктах приема обратитесь к местным властям. При выбросе электроприборов на полигоны или свалки, опасные вещества могут просачиваться в грунтовые воды и попадать в пищевую цепочку нанося ущерб вашему здоровью и благополучию.

РАЗДЕЛ 5. Гарантийные обязательства

- Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор.

- Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном.

- Проследите, чтобы талон был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) исчисляется со дня его изготовления.

- Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, или сервисный центр.

- В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию.

Покупатель в праве обратиться к Продавцу.

- Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

- Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

- Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/ эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

- Запрещается вносить в Гарантийный талон какие либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

- Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

- Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Покупатель может получить расширенную гарантию сроком на 36 месяцев при условии прохождения своевременного сервисного обслуживания.

- Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней.

- В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

- Производитель (дистрибьютор) не несет гарантийных обязательств при использовании изделия не по назначению.

- Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

- Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на территории РФ.

- Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

- Настоящая гарантия не распространяется на:

- а) периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- б) любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя; аксессуары, входящие в комплект поставки.

• **Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:**

- если полностью или частично изменён, удалён или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации;
- эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортёром, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической, водопроводной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей; насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- -неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. руководство по эксплуатации).
2. Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестаёт выполнять свои функции.

3. Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надёжную работу Вашего кондиционера.

4. Эксплуатировать кондиционер только в при температуре окружающего воздуха, указанной в паспорте или руководстве по эксплуатации изделия.

5. При отводе конденсата из наружного блока наружу, при отрицательных температурах возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, вытекание конденсата из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

ВНИМАНИЕ! С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей".

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия.

Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности приобретённого изделия не имеет.

Подпись покупателя: _____

подпись, расшифровка

Дата: _____ 20__ года.

IGC ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны, правила заполнения приведены на обратной стороне талона.
Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
---------	--

Модель	
--------	--

Серийный номер	
----------------	--

Дата продажи	
--------------	--

Фирма-продавец	
----------------	--

Адрес фирмы-продавца

Талон фирмы-продавца

Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания, списком сервисных центров ознакомлен и согласен:	
Подпись покупателя	

Сведения об установке изделия	
Фирма-установщик	
Номер сертификата	
Дата установки	
Мастер	

Заполняется установщиком

Печать
фирмы-продавца

Печать
фирмы-установщика

Заполняется сервисным центром

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки

A Печать
Сервисного центра

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки

Б Печать
Сервисного центра

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки

В Печать
Сервисного центра

Дата приёма
Дата выдачи
Особые отметки

Г Печать
Сервисного центра

IGC ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "А" № _____

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

IGC ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Б" № _____

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

IGC ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "В" № _____

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

IGC ОТРЫВНОЙ ТАЛОН "Г" № _____

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Печать
фирмы-продавца

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

Дата приёма	
Дата выдачи	
Номер заказ-наряда	
Проявление дефекта	
Мастер	

Заполняется сервисным центром

Печать
сервисного центра

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дорогой покупатель!

Компания IGC, выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Компания IGC устанавливает официальный срок службы на кондиционеры предназначенные для использования в быту, -7 лет при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции IGC, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

Данным гарантийным талоном IGC подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако, IGC оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Условия Гарантийных Обязательств

- «Изготовитель» несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи (при отсутствии нижеперечисленных Условий).
- Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия:
 - на пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - соединительные кабели, антенны, и переходники для них;
 - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию;
 - фильмы.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
 - Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными «Изготовителем»;
 - Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
 - Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
 - Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
 - Повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
- Настройка и установка (сборка, подключение ит.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами большинства УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). Также Вы можете воспользоваться услугами других специалистов, имеющих сертификат соответствия на проведение подобных работ. При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия как для его надежной работы, так и для получения гарантийного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке Вашего изделия в гарантийный талон.
- IGC снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией IGC людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Официальный дистрибьютор торговой марки IGC:

Компания Информтех

Адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 17

Адрес электронной почты: info@igc-aircon.com


Веб-сайт: <http://igc-aircon.com>

Телефон: +7 (495) 212-07-22

Вышеуказанная конструкция и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения сведений о конечной спецификации обратитесь к самой последней спецификации, которая предоставляется торговым представителем.



КОМПАНИЯ IGC





В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.

www.igc-aircon.com